



POTVRDA O NOSTRIFIKACIJI TIPSKIH ISPITIVANJA
NOSTRIFICATION CERTIFICATE ON TYPE TEST

NC-0913/21

Datum Date	15.6.2021.	Omot spisa File number	8/111/21.IND
Naručitelj Customer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5 SI-1411 Izlake, Slovenija		
Predmet nostrifikacije Notification object	Podnožje za niskonaponske visokoučinske osigurače 690 V, 160 A frekvencije 45-62 Hz veličine 00, 1-polne i 3-polne izvedbe sa keramičkim podnožjem tip PK00 i PK00/3 i umjetne mase tip PT00 i PT00/3.		
Proizvođač Manufacturer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5 SI-1411 Izlake, Slovenija		
Način ispitivanja Test method	HRN EN 60269-1/2007+A1/2009+A2/2014 IEC 60269-2/2013 (Ed.5), HD 60269-2/2013		
Prema Izvještaju o nostrifikaciji br. According to Notification Report No.	NR-0913/21 od 15.6.2021.		
Zaključak Conclusion	Podnožje za niskonaponske visokoučinske osigurače 690 V, 160 A frekvencije 45-62 Hz veličine 00, 1-polne i 3-polne izvedbe sa keramičkim podnožjem tip PK00 i PK00/3 i umjetne mase tip PT00 i PT00/3 zadovoljava navedene norme.		
Potvrda vrijedi do Certificate is valid till	Promjene materijala ili konstrukcije, a najdulje 3 godine.		
Napomena Note	Ranije izdana potvrda NC-0830/18 IE-Zagreb prestaje važiti.		
Za sukladnost bilo kojeg proizvoda tipski označenog kao i ispitani uzorak odgovoran je proizvođač.	The responsibility for conformity of any product having the same designation with that tested rests with the manufacturer.		