



**POTVRDA O NOSTRIFIKACIJI TIPSkih ISPITIVANJA**  
**NOSTRIFICATION CERTIFICATE ON TYPE TEST**

NC-0921/21

Datum Date	<b>30.9.2021.</b>	Omot spisa File number	<b>8/187/21.IND</b>
Naručitelj Customer	<b>ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5, SI-1411 Izlake, Slovenija</b>		
Predmet nostrifikacije Notification object	<b>Niskonaponski visokoučinski rastalni uložak tip NV1 Kombi, NV 1I Kombi, NV 2C Kombi, NV 2CI Kombi, 500 V, 50-250 A, NV2 Kombi i NV2 I Kombi 315 i 400 A, prorađne karakteristike gL/gG</b>		
Proizvođač Manufacturer	<b>ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5, SI-1411 Izlake, Slovenija</b>		
Način ispitivanja Test method	<b>HRN EN 60269-1:2009+AMD1:2010+AMD2:2015; HRN EN 60269-2:2013+AMD1:2016;</b>		
Prema Izvještaju o nostrifikaciji br. According to Notification Report No.	<b>NR-0921/21 od 30.9.2021.</b>		
Zaključak Conclusion	<b>NV rastalni ulošci tipa NV1 Kombi, NV 1I Kombi, NV 2C Kombi, NV 2CI Kombi, 500 V, 50-250 A, NV2 Kombi i NV2 I Kombi 315 i 400 A, prorađne karakteristike gL/gG zadovoljavaju navedene norme.</b>		
Potvrda vrijedi do Certificate is valid till	<b>Promjene materijala ili konstrukcije, a najdulje 3 godine.</b>		
Napomena Note	<b>Ranije izdana potvrda NC-0837/18, IE Zagreb, prestaje vrijediti.</b>		
<b>Za sukladnost bilo kojeg proizvoda tipski označenog kao i ispitani uzorak odgovoran je proizvođač.</b>	<b>The responsibility for conformity of any product having the same designation with that tested rests with the manufacturer.</b>		

Po ovlaštenju direktora IE  
By the authority of the General Manager



INSTITUT ZA  
ELEKTROPRIVREDU d.d.  
Zagreb

1

dr. sc. Milutin Pavlica, dipl. ing. el.